



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: I.00777/2024/PKQ/24.451

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên khách hàng	Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà
Địa chỉ	Xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Vị trí lấy mẫu	Bể pha Clo (Thời gian 14h45p 11/03/2024);
Loại mẫu	Nước sinh hoạt
Ngày nhận mẫu	11/03/2024
Thời gian thử nghiệm	11/03/2024 - 20/03/2024

II. KẾT QUẢ

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 01-1:2018/ BYT
1	Mùi, vị ⁽⁺⁾	Cảm quan	HD.QT.08-01-W89	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
2	Độ đục ⁽⁺⁾	NTU	SMEWW 2130B:2017	KPH (LOD=0,2)	2
3	Màu sắc ⁽⁺⁾	TCU	SMEWW 2120C:2017	KPH (LOD = 3)	15
4	pH ⁽⁺⁾	-	TCVN 6492:2011	6,9	6 ÷ 8,5
5	Clo dư tự do ⁽⁺⁾	mg/L	TCVN 6225-2:2012	0,52	0,2 ÷ 1
6	Coliform ⁽⁺⁾	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	KPH (LOD = 1)	< 3
7	E.Coli ⁽⁺⁾	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	KPH (LOD = 1)	< 1

Ghi chú:

- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
- (-): Không quy định;
- Mẫu do khách hàng gửi đến.

PHÒNG PHÂN TÍCH HOÁ - SINH

Th.S Phạm Thị Hoa

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

VIỆN TRƯỞNG



TS. Bùi Đức Trung

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm, tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
2. Các chỉ tiêu đánh dấu (+) được công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
3. Các chỉ tiêu đánh dấu (*) được thực hiện bởi nhà thầu phụ.
4. Quá thời hạn lưu mẫu 07 ngày. Viện không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.

