



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: I.01478/2025/PKQ/25.757

### I. THÔNG TIN CHUNG

Tên khách hàng Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà  
Địa chỉ Xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  
Thông tin mẫu Bể chứa trung gian (Thời gian 8h00 ngày 08/04/2025)  
Loại mẫu Nước sinh hoạt  
Ngày nhận mẫu 08/04/2025  
Thời gian thử nghiệm 08/04/2025 - 17/04/2025

### II. KẾT QUẢ

| TT | Thông số                    | Đơn vị     | Phương pháp phân tích | Kết quả             | QCVN 01-1:2018/ BYT |
|----|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Clo dư tự do <sup>(+)</sup> | mg/L       | TCVN 6225-2:2012      | 0,57                | 0,2 ÷ 1             |
| 2  | Độ đục <sup>(+)</sup>       | NTU        | SMEWW 2130B:2023      | KPH (LOD=0,2)       | 2                   |
| 3  | Màu sắc <sup>(+)</sup>      | TCU        | SMEWW 2120C:2023      | KPH (LOD=3)         | 15                  |
| 4  | Mùi, vị <sup>(+)</sup>      | Cảm quan   | HD.QT.08-01-W89       | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ |
| 5  | pH <sup>(+)</sup>           | -          | TCVN 6492:2011        | 7,0                 | 6 ÷ 8,5             |
| 6  | Coliform <sup>(+)</sup>     | CFU/ 100mL | TCVN 6187-1:2019      | KPH (LOD=1)         | < 3                 |
| 7  | E.Coli <sup>(+)</sup>       | CFU/ 100mL | TCVN 6187-1:2019      | KPH (LOD=1)         | <1                  |

#### Ghi chú:

- KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp thử;
- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
- Mẫu do khách hàng gửi đến.

PHÒNG PHÂN TÍCH HOÁ - SINH

KS. Nguyễn Quang Nhật

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

VIỆN TRƯỞNG



TS. Bùi Đức Trung

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm, tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

2. Các chỉ tiêu đánh dấu (+) được công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

3. Các chỉ tiêu đánh dấu (\*) được thực hiện bởi nhà thầu phụ.

4. Quá thời hạn lưu mẫu 07 ngày, Viện không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.